


Jelmagyarázat:

- Tűzjelző központ
- Optikai füstérzékelő
- Hő/hősebesség érzékelő
- Kézi jelzésadó
- Optikai füstérzékelő álmennyezet fölélt másodjelzőve
- OI3 modul
- REL4 modul
- IOM modul
- Hang- és fényjelző
- Hangjelző
- 1x2x1 mm2 E30 lángháló vezeték
- 1x2x1 mm2 tűzjelző vezeték
- 24V/3A Hálózati tápegység és akkutöltő dobozoló, 2db 7.2Ah akkuval
- Áltólartó mágnes

Tervező szervezet: CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. 4030 Debrecen, Gizella u. 13/D. Tel.: +36 52 795467 E-mail: ugyvezelo@ckmkft.hu		 CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK KFT			
Megbízó:	Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u.10.	Tervszám:	CKM-064-2017	Dátum:	2018.
Terv tárgya: Új óvoda Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512					
Szakág:	Tűzjelző rendszer	Méretarány:	1:100	Terv fajta:	
				Kiviteli	
Részmuvelet:	Földszint alaprajz	Rajzszám:	TJ-01		
Építész Tervezők: Fodor Dániel E-09-0623	Szerkesztő-Tervező: Madarasi Péter	Tervező: Varga Csaba TUJ-09-1048 v.tervezes@gmail.com			
A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.					