



Jelmagyarázat:

- Tűzjelző központ
- Optikai füstérzékelő
- Hő/hősebesség érzékelő
- Kézi jelzésadó
- Optikai füstérzékelő álmennyezet fölélt másodkijelzővel
- OI3 modul
- REL4 modul
- IOM modul
- Hang- és fényjelző
- Hangjelző
- 1x2x1 mm2 E30 lángálló vezeték
- 1x2x1 mm2 tűzjelző vezeték
- HDC105 hőkábel
- 24V/3A Hálózati tápegység és akkumuláló dobozoló, 2db 7,2Ah akkuval
- Ajtótartó mágnes

Tervező szervezet: CÍVIS KOMPLEX MÉRNŐK Kft 4030 Debrecen, Gizella u. 13/D. Tel.: +36 52 795467 E-mail: <a href="mailto:ugyvezeto@ckmkft.hu">ugyvezeto@ckmkft.hu</a>		 CÍVIS KOMPLEX MÉRNŐK KFT					
Megbízó:	Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u.10.	Tervszám:	CKM-064-2017	Dátum:	2018.		
Terv tárgya:	Új óvoda Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512						
Szakág:	Tűzjelző rendszer	Méretarány:	1:100			Terv fajta:	Kiviteli terv
Részművelet:	Elvi rajz				Rajzszám:	TJ-02	
Építész Tervező: Fodor Dániel E-09-0623 Nagy Béla E-09-0636	Szerkesztő-Tervező: Madarasi Péter				Tervező: Varga Csaba TUJ-09-1048 <a href="mailto:v.tervezes@gmail.com">v.tervezes@gmail.com</a>		
A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNŐK Kft. szellemi tulajdona.							